



Uwaga:
 Podano 2 układy usytuowania urządzeń
 wspomagających uciążliwość powietrza
 z kabiny-Loż, jako przykładowe.
 Po zdemontowaniu podłogi na balkonik
 II p. usytuowanie to będzie uszkolone.

Rozdział powietrza
 Balkon II p - 2,400 + 150 = 2,550 m³/h
 Balkon I p - 2,400 + 150 = 2,550 m³/h
 Łoże I p - 2 x 6 x 150 = 1,800 m³/h
 Parter widownia - 7,400 + 200 = 7,600 m³/h

Uwaga
 Dysze poz. 3, 4, 5, 6, 7 po
 stronie lewej i prawej
 będą wymieniane na
 dysze ø 400

TEATR POLSKI Bielsko-Biala
 Docelowa Modernizacja
 Wentylacji i Klimatyzacji
 Widownia - II piętro Nr rys. 8/14
 Opracował: K. Wójcicki 10.2007r.

Dokonano zmian 10.2007r. MB